



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Акт № 66
обследования

«01» ноября 2016 года
10ч. 00 мин.

г. Ярославль

Государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Логвиновым Андреем Александровичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 08 час. 30 мин. «31» октября 2016 года по 10 час. 00 мин. «01» ноября 2016 года
проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и
сооружениях в помещениях Муниципального образовательного учреждения «Средняя школа
№70»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 20.
при обследовании совместно с директором Муниципального образовательного учреждения
«Средняя школа №70» Луковиковой Ириной Ивановной

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МОУ «Средняя школа 70», III степени огнестойкости. Общая площадь 3541,2 кв.м.
Соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф.4.1. Помещения
электрифицированы, отопление центральное водяное. Помещения защищены
автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией
людей договор на техническое обслуживание и текущий ремонт №248/2015-ТО от
31.12.2014г. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями). Договор на бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы
пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения заключен с ООО ЦТО
«Спецавтоматика» от 30.12.2013г. На путях эвакуации применена сигнальная разметка для
обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути
эвакуации, знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, а также места размещения
(нахождения) средств пожарной безопасности соответствуют требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности (выполнены с применением
фотолюминесцентных материалов). Год ввода здания в эксплуатацию – 1949г. Высота
здания 17,2м. Имеются ПК – укомплектованы, проверены на водоотдачу.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность
размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание:
пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости
зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем
противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.		

С Актом обследования ознакомлен:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

« 01 » ноября 2016 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

« 01 » ноября 2016 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору

Логвинов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 01 » ноября 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

