

ПРЕДПИСАНИЕ № 71 об устранении выявленных нарушений

10.02.2017

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 70",
Ярославская область, г.Ярославль, Терешковой, д.20
акта 25 от 10.02.2017**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В результате проверки выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

1. п. 7.2.6. доска в кабинетах № 22 не оборудована софитом;
2. пп. 5.1., 5.2., 5.3. для учащихся I-II-III ступени образования, а так же в кабинете продленного дня отсутствует необходимый комплект мебели для подбора с учетом росто-возрастных показателей;
3. п. 6.8. во всех учебных кабинетах окна не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами (отсутствует возможность проветривания в присутствии детей);
4. п. 4.29. в учебных кабинетах №№ 48, 31, 35, в раздевалке при спортивном зале для мальчиков отмечается нарушение целостности напольного покрытия;
5. п. 7.2.4. в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 35 от 31.01.2017г. уровень искусственной освещенности в спортивном зале не соответствует требованиям санитарных правил;
6. п. 5.17. в кабинете продленного дня установлено мягкое кресло без чехла;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Оборудовать софитом доску в учебном кабинете № 22 в соответствии с требованиями санитарных правил. Исполнять с этого момента и постоянно. **Срок исполнения 01.08.2017.**
2. Обеспечить в каждом классе для учеников I, II и III ступени наличие мебели трех росто-возрастных групп для возможности подбора её к детям с учетом антропометрических показателей. Исполнять с этого момента и постоянно. **Срок исполнения 01.08.2017.**
3. Во всех учебных кабинетах оборудовать хотя бы одно окно откидными фрамугами с рычажным прибором для возможности проветривать в присутствии детей. Исполнять с этого момента и постоянно. **Срок исполнения 01.08.2017.**
4. В учебных кабинетах №№ 48, 31, 35, в раздевалке при спортивном зале для мальчиков устранить дефекты напольного покрытия. Исполнять с этого момента и постоянно. **Срок исполнения 01.08.2017.**

5. Обеспечить наличие не менее двух съемных чехлов на мягкое кресло в кабинете продленного дня. Исполнять с этого момента и постоянно. **Срок исполнения 01.08.2017.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 70"**, расположенную по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, Терешковой, д.20

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «01» августа 2017года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный врач по Ярославской области (заместитель)
М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«14» февраля 2017г.

И.И. Луковникова
Ф.И.О